Ersatzteilliste

Eisspeicher-Rohrbündel

Das Rohrbündel ist aus kontinuierlichen **Stahlrohren mit glatter Oberfläche** hergestellt und wird nach der Fertigung feuerverzinkt. Ausgelegt für maximal 10 bar (Glykol) oder 22 bar (Ammoniak) Betriebsdruck gemäß PED.

Benötigen Sie ein Ersatzrohrbündel für Ihr Eisspeichersystem?
Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung.

Downloads

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment
- BAC replacement coils

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Ersatzteile/Eisspeicher-Rohrbündel